

Gronada, 17 de septiembre de 1987.- El Delegado, José Prados Osuno.

**RESOLUCION de 17 de septiembre de 1987, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (3279/AT-1).**

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto de 2619/66 del Reglamento de 23.2.49 de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistos las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2º. del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5º. del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. línea que alimenta a C.T. Santa Bárbara.  
Final: Centro de transformación nº 3.  
Términos municipales afectados: Loja.  
Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 6,296.  
Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Alumowed cable Ac con revestimiento Al sw 8,36 mm<sup>2</sup>.

Apoyos: Metálicos.  
Aisladores: ARVI 32.  
Potencia a transportar: 150 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Dehesa de los Montes.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 3 x 50 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV.  $\pm$  5%/3x380-220 voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 8.276.775 ptas.  
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a viviendas rurales.  
Referencia: 3279/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Gronada, 17 de septiembre de 1987.- El Delegado, José Prados Osuno.

**RESOLUCION de 18 de septiembre de 1987, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (637/81/BT).**

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa,

aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto de 2619/66 del Reglamento de 23.2.49 de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2º. del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5º. del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de Transformación «Cervera».  
Final: Redes de baja tensión.

Términos municipales afectados: Huétor Tájar.  
Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,268; 0,575 y 0,232.  
Tensión de servicio: 220 V.

Conductores: Cable aislado 1 KV 3,5 x 150; 3,5 x 95; 4 x 50 y 4 x 25 mm<sup>2</sup> A1.

Potencia prevista: 150 KVA.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 5.345.145 ptas.  
Finalidad: Mejora de la red de baja tensión.  
Referencia: 637/81/B.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Gronada, 18 de septiembre de 1987.- El Delegado, José Prados Osuno.

**RESOLUCION de 18 de septiembre de 1987, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (3103/AT).**

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto de 2619/66 del Reglamento de 23.2.49 de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2º. del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5º. del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionaria: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea que alimenta al molino Cañada de Ambar.

Final: C.T. n.º 2.  
 Términos municipales afectados: Montefrío.  
 Tipo: Aérea.  
 Longitud en Km.: 3,798.  
 Tensión de servicio: 20 KV.  
 Conductores: Al. Ac. de 54,59 mm<sup>2</sup>.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Aisladores: Cadena 3-ESA-1503.  
 Potencia a transportar: 3 x 50 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Aguadero del Peral y los Centenos.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 3 x 50 KVA.  
 Relación de transformación: 20 KV. +5%/3x398/-230 voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 17.831.503 ptas.  
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a dichas barriadas.  
 Referencia: 3103/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificada por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Granada, 18 de septiembre de 1987.- El Delegado, José Prados Osuna.

*RESOLUCION de 18 de septiembre de 1987, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (3112/AT).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto de 2619/66 del Reglamento de 23.2.49 de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2.º del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5.º del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 28 línea Loha-Algarinejo.  
 Final: Centro de transformación.  
 Términos municipales afectados: Loja.  
 Tipo: Aérea.  
 Longitud en Km.: 0,114.  
 Tensión de servicio: 20 KV.  
 Conductores: Al. Ac. de 31,1 mm<sup>2</sup>.  
 Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cadena 2-ESA-1503.  
 Potencia a transportar: 100 KVA

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Los Arenales.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 100 KVA.  
 Relación de transformación 20 KV. +5%/398-230 V.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 8.756.003 ptas.  
 Finalidad: Dotar de energía eléctrica a viviendas rurales en el citado paraje.  
 Referencia: 3112/AT.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificada por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de los obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Granada, 18 de septiembre de 1987.- El Delegado, José Prados Osuna.

*RESOLUCION de 18 de septiembre de 1987, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (3172/AT).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto de 2619/66 del Reglamento de 23.2.49 de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2.º del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5.º del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea a 6 KV Circunvalación Bazo.  
 Final: Centro de transformación.  
 Términos municipales afectados: Baza.  
 Tipo: Subterránea.  
 Longitud en Km.: 0,098.  
 Tensión de servicio: 20/6 KV.  
 Conductores: Al. de 1 x 150 mm<sup>2</sup>, aislamiento seco 12/20 KV.  
 Potencia a transportar: 250 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Barriada del M.O.P.U.  
 Tipo: Interior.  
 Potencia: 250 KVA.  
 Relación de transformación: 20/6 KV. +5%/3x397-230 V.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 1.940.225 ptas.  
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.