

de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cables subterráneos a CC.TT. Parque Genil I y II.  
Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectado: Granada.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 2x0,275.  
Tensión de Servicio: 20 kv.  
Conductores: Al de 3(1x150) mm<sup>2</sup>. aislamiento 12/20 Kv.  
Potencia a transportar: 630 kva.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Edificio Onix.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 630 Kva.  
Relación de transformación: 20 Kv.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 5.199.250 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
Referencia 4583/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4584/A.T.) (PP. 355/90).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo en línea Pulianas - La Cueva.  
Final: CC.TT. números 1, 2 y 3 (entrada y salida).  
Término municipal afectado: Maracena.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0,950.  
Tensión de Servicio: 20 kv.  
Conductores: Al de 1x150 mm<sup>2</sup>. aislamiento 12/20 Kv.  
Potencia a transportar: 1.830 kva.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Urbanización Villa Sol - Paraje «La Cueva».  
Tipo: Interiores.  
Potencia: 400 - 400 - 400 y 630 Kva.  
Relación de transformación: 20 Kv.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 13.999.450 pesetas.  
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a dicha Urbanización y pasar a subterráneo un tramo de línea Pulianas-La Cueva.  
Referencia 4584/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4585/A.T.) (PP. 356/90).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo El Tesorillo y Gracia Barco.  
Final: Centro de transformación (entrada y salida).  
Término municipal afectado: Almuñécar.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0,135.  
Tensión de Servicio: 20 kv.  
Conductores: Al de 1x150 mm<sup>2</sup>. aislamiento 12/20 Kv.  
Potencia a transportar: 630 kva.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: El Paraíso.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 630 Kva.  
Relación de transformación: 20 Kv.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 3.552.150 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro y mejora de la calidad del mismo en la zona.  
Referencia 4585/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4586/A.T.) (PP. 383/90).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Ayuntamiento-Motril.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 2 x 630 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 5.502.500 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
Referencia 4586/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 14 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4587/A.T.) (PP. 384/90).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo a instalar en línea a C.T. Delgado.  
Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectado: Pinos Puente.  
Tipo: subterránea.  
Longitud en Km.: 0,260.  
Tensión de Servicio: 20 kv.  
Conductores: Al. de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV  
Apoyos: Metálicos.  
Potencia a transportar: 630 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Antonio Rodríguez-Valderrubio  
Tipo: Interior.  
Potencia: 630 KVA.  
Relación de transformación: 20 Kv.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 6.113.760 pesetas.  
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a polígono residencial en el paraje «Camino de Illoro».  
Referencia 4587/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 14 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4588/A.T.) (PP. 385/90).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Derivación a Aguas Potables.  
Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectado: Moclín.  
Tipo: subterránea.  
Longitud en Km.: 0,473.  
Tensión de Servicio: 20 kv.  
Conductores: Al. de 1 x 150 mm<sup>2</sup>  
Potencia a transportar: 400 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: El Parque-Puerto Lope  
Tipo: Interior.  
Potencia: 400 KVA.  
Relación de transformación: 20 Kv.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 4.588.500 pesetas.  
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona.  
Referencia 4588/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 14 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4589/A.T.) (PP. 386/90).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo Telefónica-Edificio Granada.  
Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectada: Monachil.  
Tipo: subterráneas.  
Longitud en Km.: 2 x 0,170.  
Tensión de Servicio: 20 kv.  
Conductores: Al. de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 630 KVA.