

## 5. Anuncios

### 5.2. Otros anuncios oficiales

#### CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

*Anuncio de 8 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización Ambiental Unificada y autorización de construcción de la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 3637/2021).*

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y los artículos 19 y 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada; se somete al trámite de información pública la petición de Autorización Ambiental Unificada y Autorización Administrativa Previa correspondiente a la instalación eléctrica:

Expediente: 14114/AT; E-4644 y AAU/GR/054/20.

Peticionario: Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 27, S.L., con CIF B88171459 y domicilio calle Velázquez, 4, 1, C.P. 28001 Madrid, constituida bajo la denominación de «Sonnedix Cox Energy Development 27, S.L.».

Nombre de la instalación: Planta Solar Fotovoltaica 32,5 MWp «Granada Solar 167» y 26 MWn otorgados para conexión a red, sita en t.m. Cacín-El Turro y su infraestructura de evacuación que comprende una Subestación de 90 MVA 30/220 kV denominada «Turro» y la Línea Aérea/Subterránea 220 kV S/C «Turro-Entronque» que discurre a través de los tt.mm. de Cacín, Chimeneas, Moraleda de Zafayona, Pinos Puente, Íllora y Atarfe (Granada).

Emplazamiento: Términos municipales de Cacín-El Turro, Chimeneas, Moraleda de Zafayona, Pinos Puente, Íllora y Atarfe (Granada). La PFV se ubica en las parcelas 26, 27, 29, 31, 32, 42 del polígono 2 de Cacín-El Turro, la Subestación se ubica en el t.m. de Cacín en la parcela 31 del polígono 2, y la línea aéreo-soterrada discurre por los los tt.mm. Cacín, Chimeneas, Moraleda de Zafayona, Pinos Puente, Íllora y Atarfe (Granada).

Características: La planta, con una superficie vallada de 661.587,66 m<sup>2</sup>, estará formada por 50.700 módulos fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos constan de una potencia de 650 Wp cada uno. La instalación se realizará con un sistema de seguimiento solar a 1 eje monofila en la instalación. En total la planta constará de 592 estructuras de seguidores monofila. Los módulos fotovoltaicos se agruparán formando la red de corriente continua de la planta alimentarán a los inversores. En total la planta va a disponer de un total de 143 inversores con una potencia de 200 kVA, por lo que tendremos en total una potencia en inversores de 28,60 MVA. Estos inversores alimentarán a 12 centros de transformación 3.000 kVA cada uno. Con lo que tendremos una potencia total instalada en transformadores de 36 MVA. Estos transformadores elevarán la tensión de 800 V a 30 kV. La potencia nominal de la planta en el punto de acceso es de 26,0 MW. Los transformadores se agruparán en líneas de 30 kV que conectarán la PSF Granada Solar 167 con la subestación elevadora particular, que posteriormente elevará la tensión a 220 kV. El punto de conexión se ha otorgado en la subestación existente denominada SET Atarfe,

00251715

a la tensión de 220 kV. Para realizar dicha conexión será necesario desarrollar una infraestructura de evacuación que consistirá en, una subestación elevadora particular de 90 MVA, 30/220 kV, ubicada en las parcelas de la planta solar PSF Granada Solar 167, cercana a la planta objeto de este proyecto, y una línea aéreo-subterránea de 220 kV en simple circuito que conectará con una subestación seccionadora de nudo a desarrollar. Una vez que la línea de la planta fotovoltaica llegue a la subestación seccionadora de nudo, junto con el resto de promotores, se desarrollará una línea de evacuación conjunta, hasta el punto de conexión, que es en barras de la subestación Atarfe.

La subestación, localizada en el t.m. de Cacín, será común para tres plantas fotovoltaicas y ocupará aproximadamente 5.053 m<sup>2</sup>, de los cuales 110 m<sup>2</sup> corresponderán al edificio aproximadamente. La subestación estará formada por un parque de intemperie de 30/220 kV. La subestación tendrá un edificio de control que albergará una sala con cabinas de Media tensión de 30 kV, donde conectarán las líneas de 30 kV que provienen de las plantas fotovoltaicas. La línea eléctrica estará compuesta de tramos aéreos y tramos soterrados. Tendrá una tensión de 220 kV para la evacuación de la energía producida de los Parques Solares Fotovoltaicos Granada Solar 165, 166 y 167, desde La Subestación Turro hasta la línea de 220 kV «Laguna-C.S. Promotores Atarfe». Desde este Centro de Seccionamiento se comparten infraestructuras entre cinco promotores (Baluma Solar, S.L., Boyante Solar, S.L., Desarrollos Fotovoltaicos Ibericos 28, S.L., Desarrollos Fotovoltaicos Ibericos 26 S.L. y Desarrollos Fotovoltaicos Ibericos 27, S.L.), para conectar en S.E. «Atarfe» 220 kV, punto de conexión para evacuación de todos ellos. La línea tendrá una longitud de 34.293,55 metros. La autorización de esta planta conlleva la ocupación por cruzamiento de canalización eléctrica subterránea y por acceso a la planta de la Cañada Real de Sevilla a Granada en el t.m. de Cacín-El Turro, asimismo, la línea de evacuación sobrevolará las siguientes vías Cañada Real de la huerta de Majada en el t.m. de Íllora, Realenga o Colada de Alcalá y Realenga o Colada de las rozas en el t.m. de Pinos Puente y Colada de Pinos Puente en el t.m. de Atarfe.

Presupuesto: 19.326.621,16 €.

Finalidad: Producción de energía de origen solar con tecnología fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el portal de la transparencia LinkPúblico:

<http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos>

o para aquellos no obligados a relacionarse electrónicamente con la administración en esta Delegación, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, previa cita en el teléfono 955 063 910 o en el email: [buzonweb.sac.cefta@juntadeandalucia.es](mailto:buzonweb.sac.cefta@juntadeandalucia.es) y formularse al mismo tiempo las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de noviembre de 2021.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.