

## 5. Anuncios

### 5.2. Otros anuncios oficiales

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

*Anuncio de 18 de septiembre de 2024, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada de la instalación eléctrica que se cita.*

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a Información Pública el expediente incoado en esta Delegación Territorial, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Iberian Retail Bernesga 3, S.L.U. (CIF: B-90441353).  
Domicilio: Avenida Charles Darwin, S/N, pabellón Monorraíl, CP:41092, Sevilla.  
Término municipal afectado: Puerto Real (Cádiz).  
Finalidad de la instalación: Generación de energía renovable mediante tecnología solar fotovoltaica.

#### Características fundamentales:

Planta Solar IFV «Peñuelas III» (30,42 MW) (AT-15263/22).

- Potencia de módulos FV (pico): 36,49 MWp.
- Potencia Instalada (inversores): 30,32 MWn.
- Potencia máxima de evacuación: 30,32 MW.

#### Generador fotovoltaico.

- Número de módulos bifaciales y potencia: 55.290 módulos de potencia 660Wp.
- Tipo de seguidores fotovoltaicos:
  - Seguidores horizontales 2Vx45.
  - Seguidores horizontales 2Vx30.
- Dirección del eje de giro: Norte-Sur.

#### Centros de transformación/potencia.

- Número de inversores a corriente alterna y valor de la potencia en kW:
  - 5 inversores de 1.955 kW.
  - 7 inversores de 2.935 kW.
- Configuración de la planta: Cajas de String con inversores centralizados en los centros de transformación.
- transformadores BT/MT con potencia en kVA:
  - 5 transformadores de 1.955 kVA.
  - 7 transformadores de 2.935 kVA.

00307767

Red de media tensión desde centros de transformación hasta celdas de MT de la subestación elevadora.

Circuito de interconexión en MT desde la salida de los CT (Power Station) hasta la subestación elevadora «Peñuela/San Patricio» 132/66/30 kV. su secuencia de conexionado, longitudes y características del conductor los siguientes:

Línea MT 1.

- Origen: CT1.
- Final: CT2.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x150 mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 532,44 m.

Línea MT 1.

- Origen: CT2.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(2x240 mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 14.378,51 m.

Línea MT 2.

- Origen: CT3.
- Final: CT4.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x150 mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 183,70 m.

Línea MT 2.

- Origen: CT4.
- Final: CT5.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x240 mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 523,89 m.

Línea MT 2.

- Origen: CT5.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(2x400 mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 12.952,03 m.

Línea MT 3.

- Origen: CT6.
- Final: CT7.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x150 mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 5.277,43 m.

Línea mt 3.

- Origen: CT7.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(2x400mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 6.733,77 m.

Línea MT 4.

- Origen: CT9.
- Final: CT8.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x150mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 129,06 m.

Línea MT 4.

- Origen: CT8.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x240mm<sup>2</sup>) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 6.560,89 m.

**Infraestructuras de evacuación.**

Las infraestructuras de evacuación son las tramitadas por Iberian Retail Bernesga 2, S.L.U. (AT-15570/23), y son compartidas por los proyectos (AT-15259/22), (AT-15260/22) y (AT-15261/22).

**Vías pecuarias afectadas.**

Vía Pecuaria afectada	Término municipal
CORDEL PRIMERO DE SERVIDUMBRE	Puerto Real
CAÑADA REAL DE ARCOS DE LA FRONTERA A SAN FERNANDO	Puerto Real
VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PATERNA	Puerto Real
CAÑADA REAL DEL CAMINO DE PATERNA	Puerto Real
CAÑADA REAL DE GIBRALTAR	Puerto Real
CAÑADA REAL DEL CAMINO DE MEDINA POR VENTA CATALANA	Puerto Real

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el Servicio de Energía de esta Delegación Territorial, sito en calle Fernando el Católico, 3, Edificio Junta de Andalucía, 11004, Cádiz, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede la publicación del presente trámite de información pública en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde podrá accederse a la documentación presentada para su examen, y por el mismo período a través del siguiente enlace buscando por el número de expediente:

<https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html>

Cádiz, 18 de septiembre de 2024.- La Delegada, Inmaculada Olivero Corral.