INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS QUE HAN CONCURRIDO A LA LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE AGUA NEBULIZADA DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE RTVA, EXPTE EC/1-005/19.

En el presente informe se hace un análisis de las ofertas que han concurrido a la licitación del expediente de referencia, valorando las mismas de acuerdo a los criterios establecidos.

Ha concurrido una única proposición, correspondiente a la empresa ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, S.A, por importe total de 58.994,11 euros, excluido IVA.

Se establecen los siguientes criterios de valoración en el expediente:

A) Criterios Sujetos a Juicio de Valor:

NO PROCEDE

B) Criterios sujetos a aplicación de fórmulas:

80 % precio total a abonar por CSRTV (pt).

20 % mejora ofertada del servicio (mo).

Se calculará el índice de adjudicación (ia) de la oferta mediante la fórmula:

ia = pt + mo

Los criterios serán:

1. precio total a abonar por CSRTV (pt):

Se tomará el precio total a abonar según el modelo de presentación de ofertas. Obtendrá 80 puntos la oferta con precio más bajo, puntuando el resto de las ofertas presentadas de forma inversamente proporcional al precio ofertado.

2. mejora ofertada del servicio (mo)

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, las siguientes mejoras técnicas:

- 10 puntos al compromiso de reposición de juntas internas y pistones de las válvulas hidráulicas de riesgos SVA20 ó SVQ20, en 10 unidades adicionales a las mínimas exigidas en el PPT, incluyendo los trabajos necesarios de montaje, desmontaje y puesta en marcha. Se deberá de incluir los kits de reparación para la señalización de estados de dichas unidades. Se asignará un punto por cada unidad propuesta. Dichos trabajos se llevarán a cabo por peticiones individuales de RTVA durante un periodo de dos años a contar desde la Recepción de los trabajos.

- 10 puntos al compromiso de renovación y cambio de agua a la totalidad de las instalaciones , transcurrido un año desde la Recepción de los trabajos.

La oferta presentada por Elecnor Infraestructuras, S.A, incluye listado con referencias de los repuestos del fabricante Marioff, correspondiente a los sistemas instalados en RTVA objeto del alcance del servicio, cumpliendo por tanto los requisitos establecidos en el PPT.

En cuanto a las mejoras técnicas ofertada incluye:

- 10 juntas adicionales para las válvulas SVA20 o SVQ20, obteniendo según los criterios establecidos un total de 10 puntos.

- Compromiso de renovación de agua en los circuitos hidráulicos de las instalaciones, transcurrido

un año desde la Recepción de los trabajos, obteniendo por tanto un total de 10 puntos en este apartado.

Por tanto, la oferta presentada por Elecnor Infraestructura, S.A obtiene la puntuación total 100 puntos, cumpliendo asimismo los requisitos estabelecidos em el PPT.

Fdo.: Rafael Muñoz Moyano
Jefe de Ingeniería