RESPUESTA A CONSULTA LICITADORES

EXPTE. 2019/000006 SERVICIO DDD, CONTROL Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS

CONSULTA: Sobre los servicios DDD en la zona Portuaria Almería Levante, necesitamos saber los metros cuadrados de cada centro y los controles periódicos a realizar. Sobre el control control y prevención de Legionella, necesitamos saber el volumen de los acumuladores.

RESPUESTA:

1. La superficie de actuación por puertos:

   1.1. Garrucha.....137.637 M2
   1.2 Carboneras..... 79.933 M2
   1.3. La Balsa..... 10.990 M2
   1.4. La Esperanza... 10.581 M2

Estas superficies son de zona de tierra incluyendo las obras de abrigo.

2. Controles periódicos DDD: En condiciones normales, mensuales.

3. Volúmenes de acumuladores de ACS:

   3.1. Garrucha..... 1 x 80 l.
   3.2. La Balsa..... 1 x 175 l.
   3.3. La Esperanza.. 2 x 50 l.

Calle Pablo Picasso, 6
41018 Sevilla.
Tfno. 95 500 72 00. Fax 95 526 0012
E-mail: info@puertosdeandalucia.es