D. T. EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
SEDE ADMINISTRATIVA PLAZA DE LA MINA, 18
EN CÁDIZ

INFORME DE CATALOGACIÓN

En aplicación de lo que regula la "Norma Técnica para la Protección de Edificios Públicos de Uso Administrativo ante el Riesgo de Intrusión", aprobada por Decreto 94/2014, de 27 de mayo (Boja nº 104), el técnico que suscribe tras recabar la información necesaria para analizar los diferentes factores de catalogación, de las dependencias que ocupa la sede de la D.T. de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Pza. De La Mina, 18 procede a la catalogación, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la referida Norma. De todo ello se informa lo siguiente:

CATALOGACIÓN

Siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la citada Norma Técnica, se han evaluado los diferentes factores, indicando para cada uno la variable que se corresponde con las circunstancias propias del edificio, obteniéndose el resultado que se relaciona.

- **Art. 4.1 Orden jerárquico**

  - Dato considerado:

  Se encuentra ubicado en el inmueble el Servicio de Inspección Educativa.

  - Variable de aplicación:

  Persona titular de jefatura de servicio o puesto de rango similar.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

- **Art. 4.2 Organización, uso y utilización**

  - Dato considerado:

  Edificio colindante inmuebles particulares, no existiendo la posibilidad de acceso a través de la cubierta.

  - Variable de aplicación.

  Edificio que aún no siendo colindante, no tenga posibilidad de acceso a través de la cubierta.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE MARIA GARCIA MENACHO	01/02/2021	PÁGINA 1/3
	AMALIA PEREZ RIOS		
VERIFICACIÓN	Pk2jmPDA55P6KEYWEA24FETJFRHZHD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- **Art. 4.3 Ocupación y contenido**

  - Dato considerado:

  Inmueble que recibe un número de visitas estimadas/diarias inferior a 25.

  - Variable de aplicación.

  Inmueble que no supera las condiciones indicadas en el punto anterior.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

- **Art. 4.4 Ubicación**

  - Dato considerado:

  Edificio ubicado en Cádiz capital

  - Variable de aplicación.

  Edificio ubicada en capital de provincia y con una población superior a 100,000 habitantes.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 3

- **Art. 4.5 Gestión**

  - Dato considerado:

  Organismo en el que se resuelven tareas puramente administrativas.

  - Variable de aplicación.

  No se considera.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

Las marcas señaladas en la siguiente Tabla de Puntuación se corresponden con el nivel alcanzado en la evaluación de cada uno de los factores, conociéndose de esta forma los puntos que la Tabla les asigna. La suma de todos estos valores permite obtener la puntuación final y así en aplicación de la Tabla de Baremación asignar el nivel de catalogación al edificio.

Es copia auténtica de documento electrónico

C/ Alberto Lista, n.º 16 41003 Sevilla
correo electrónico: infoseguridad.cpai@juntadeandalucia.es

TABLA DE PUNTUACIÓN

	Orden Jerárquico	Organización uso y utilización	Ocupación y contenido	Ubicación	Gestión
N-5	**30**	**16**	**8**	**8**	**8**
N-4	**8**	**8**	**6**	**4**	**4**
N-3	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**
N-2	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**
N-1	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
N-0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TABLA DE BAREMACIÓN

Nivel	Puntos
-RE-5.	Más de 35
-RA-4.	De 26 a 35
-RA-3.	De 16 a 25
-RM-2.	**De 8 a 15**
-RB-1.	Menos de 8

PUNTUACIÓN **5**

CATALOGACIÓN **RB-1**

Esta catalogación tendrá validez durante el tiempo en que se mantengan inalterables las circunstancias que han sido consideradas en la evaluación de los diferentes factores.

Sevilla, 16 de diciembre de 2020

COORDINADORA DE SEGURIDAD

JEFE SECCIÓN TÉCNICA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
4
Secretario General de Interior y Espectáculos Públicos
SEVILLA

Fdo.:Amalia Pérez Ríos

Fdo. José Mª García Menacho

C/ Alberto Lista, nº 16 41003 Sevilla
correo electrónico: infoseguridad.cpai@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

D. T. EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA C/ ANTONIO LÓPEZ, 1 Y 3 EN CÁDIZ

INFORME DE CATALOGACIÓN

En aplicación de lo que regula la "Norma Técnica para la Protección de Edificios Públicos de Uso Administrativo ante el Riesgo de Intrusión", aprobada por Decreto 94/2014, de 27 de mayo (Boja nº 104), el técnico que suscribe tras recabar la información necesaria para analizar los diferentes factores de catalogación, de las dependencias que ocupa la sede de la D.T. de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación situado en C/Antonio López, 1 y 3 procede a la catalogación, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la referida Norma. De todo ello se informa lo siguiente:

CATALOGACIÓN

Siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la citada Norma Técnica, se han evaluado los diferentes factores, indicando para cada uno la variable que se corresponde con las circunstancias propias del edificio, obteniéndose el resultado que se relaciona.

- **Art. 4.1 Orden jerárquico**

  - Dato considerado:

  Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz..

  - Variable de aplicación:

  Persona titular de las Delegaciones Territoriales o Provinciales.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 2

- **Art. 4.2 Organización, uso y utilización**

  - Dato considerado:

  Edificio que, aun siendo colindante, no tenga posibilidad de acceso a través de la cubierta.

  - Variable de aplicación.

  Edificio que, aun siendo colindante, no tenga posibilidad de acceso a través de la cubierta.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE MARIA GARCIA MENACHO	23/12/2020	PÁGINA 1/3
	AMALIA PEREZ RIOS		
VERIFICACIÓN	Pk2jmC78WBCXU3WQKDN6CNJ5KY3TQ9	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- **Art. 4.3 Ocupación y contenido**

  - Dato considerado:

  Inmueble que alberga 80 empleados públicos..

  - Variable de aplicación.

  Inmueble ocupado por un número de personas empleadas públicas entre 75 y 150..

  - Resultado obtenido:

  Nivel 2

- **Art. 4.4 Ubicación**

  - Dato considerado:

  Edificio ubicado en Cádiz capital

  - Variable de aplicación.

  Edificio ubicada en capital de provincia.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 3

- **Art. 4.5 Gestión**

  - Dato considerado:

  Organismo en el que se resuelvan situaciones laborales conflictivas que se gestionan y resuleven por el Servico de Recursos Humanos y dónde se producen protestas o manifestaciones en materia educativa.

  - Variable de aplicación.

  Edificio donde se gestionen y resulvan situaciones laboralesde las que puedan derivar conflictos.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 3

Las marcas señaladas en la siguiente Tabla de Puntuación se corresponden con el nivel alcanzado en la evaluación de cada uno de los factores, conociéndose de esta forma los puntos que la Tabla les asigna. La suma de todos estos valores permite obtener la puntuación final y así en aplicación de la Tabla de Baremación asignar el nivel de catalogación al edificio.

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE MARIA GARCIA MENACHO	23/12/2020	PÁGINA 2/3
	AMALIA PEREZ RIOS		
VERIFICACIÓN	Pk2jmC78WBCXU3WQKDN6CNJ5KY3TQ9	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

TABLA DE PUNTUACIÓN

	Orden Jerárquico	Organización uso y utilización	Ocupación y contenido	Ubicación	Gestión
N-5	**30**	**16**	**8**	**8**	**8**
N-4	**8**	**8**	**6**	**4**	**4**
N-3	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**
N-2	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**
N-1	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
N-0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TABLA DE BAREMACIÓN

Nivel	Puntos
-RE-5.	Más de 35
-RA-4.	De 26 a 35
-RA-3.	De 16 a 25
-RM-2.	**De 8 a 15**
-RB-1.	Menos de 8

PUNTUACIÓN **9**

CATALOGACIÓN **RM-2**

Esta catalogación tendrá validez durante el tiempo en que se mantengan inalterables las circunstancias que han sido consideradas en la evaluación de los diferentes factores.

Sevilla, 14 de diciembre de 2020

COORDINADORA DE SEGURIDAD

JEFE SECCIÓN TÉCNICA
NSTALACIONES DE SEGURIDAD

Fdo.:Amalia Pérez Ríos

Fdo. José Mª García Menacho

C/Alberto Lista, nº 16 41003 Sevilla
correo electrónico: infoseguridad.cpai@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

D. T. EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA DE C/ BUENOS AIRES, 4 EN CÁDIZ

INFORME DE CATALOGACIÓN

En aplicación de lo que regula la "Norma Técnica para la Protección de Edificios Públicos de Uso Administrativo ante el Riesgo de Intrusión", aprobada por Decreto 94/2014, de 27 de mayo (Boja nº 104), el técnico que suscribe tras recabar la información necesaria para analizar los diferentes factores de catalogación, de las dependencias que ocupa la sede de la D.T. de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en C/ Buenos Aires, 4 procede a la catalogación, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la referida Norma. De todo ello se informa lo siguiente:

CATALOGACIÓN

Siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la citada Norma Técnica, se han evaluado los diferentes factores, indicando para cada uno la variable que se corresponde con las circunstancias propias del edificio, obteniéndose el resultado que se relaciona.

- **Art. 4.1 Orden jerárquico**

  - Dato considerado:

  Se encuentra ubicado en el inmueble los Servicios de "Administración Gral y Gestión Económica" y "Retribuciones"

  - Variable de aplicación:

  Persona titular de jefatura de servicio o puesto de rango similar.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

- **Art. 4.2 Organización, uso y utilización**

  - Dato considerado:

  Edificio colindante inmuebles particulares, existiendo la posibilidad de acceso a través de la cubierta.

  - Variable de aplicación.

  Edificio que sea colindante y exista posibilidad de acceso a través de la cubierta.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 2

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE MARIA GARCIA MENACHO	23/12/2020	PÁGINA 1/3
	AMALIA PEREZ RIOS		
VERIFICACIÓN	Pk2jm2W75PXUTJNQRUZU9TVBFF5R33	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- **Art. 4.3 Ocupación y contenido**

  - Dato considerado:

  Inmueble que recibe un número de visitas estimadas/diarias linferior a 25.

  - Variable de aplicación.

  Inmueble que reciba un número de personas visitantes que no supera el apartado anterior.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

- **Art. 4.4 Ubicación**

  - Dato considerado:

  Edificio ubicado en Cádiz capital.

  - Variable de aplicación.

  Edificio ubicado en capital de provincia.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 3

- **Art. 4.5 Gestión**

  - Dato considerado:

  Organismo en el que se resuelven tareas puramente administrativas.

  - Variable de aplicación.

  No se considera.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

Las marcas señaladas en la siguiente Tabla de Puntuación se corresponden con el nivel alcanzado en la evaluación de cada uno de los factores, conociéndose de esta forma los puntos que la Tabla les asigna. La suma de todos estos valores permite obtener la puntuación final y así en aplicación de la Tabla de Baremación asignar el nivel de catalogación al edificio.

Es copia auténtica de documento electrónico

C/Alberto Lista, nº 16 41003 Sevilla
correo electrónico: infoseguridad.cpai@juntadeandalucia.es

TABLA DE PUNTUACIÓN

	Orden Jerárquico	Organización uso y utilización	Ocupación y contenido	Ubicación	Gestión
N-5	**30**	**16**	**8**	**8**	**8**
N-4	**8**	**8**	**6**	**4**	**4**
N-3	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**
N-2	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**
N-1	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
N-0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TABLA DE BAREMACIÓN

Nivel	Puntos
-RE-5.	Más de 35
-RA-4.	De 26 a 35
-RA-3.	De 16 a 25
-RM-2.	De 8 a 15
-RB-1.	**Menos de 8**

PUNTUACIÓN **6**

CATALOGACIÓN **RB-1**

Esta catalogación tendrá validez durante el tiempo en que se mantengan inalterables las circunstancias que han sido consideradas en la evaluación de los diferentes factores.

Sevilla, 16 de diciembre de 2020

COORDINADORA DE SEGURIDAD

JEFE SECCIÓN TÉCNICA
NSTALACIONES DE SEGURIDAD

Fdo.:Amalia Pérez Ríos

Fdo. José Mª García Menacho

C/Alberto Lista, nº 16 41003 Sevilla
correo electrónico: infoseguridad.cpal@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

D. T. EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
SEDE ADMINISTRATIVA C/ ISABEL LA CATÓLICA, 8
EN CÁDIZ

INFORME DE CATALOGACIÓN

En aplicación de lo que regula la "Norma Técnica para la Protección de Edificios Públicos de Uso Administrativo ante el Riesgo de Intrusión", aprobada por Decreto 94/2014, de 27 de mayo (Boja nº 104), el técnico que suscribe tras recabar la información necesaria para analizar los diferentes factores de catalogación, de las dependencias que ocupa la sede administrativa de la D.T. de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación situado en C/Isabel la Católica, 8 procede a la catalogación, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la referida Norma. De todo ello se informa lo siguiente:

CATALOGACIÓN

Siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II de la citada Norma Técnica, se han evaluado los diferentes factores, indicando para cada uno la variable que se corresponde con las circunstancias propias del edificio, obteniéndose el resultado que se relaciona.

- **Art. 4.1 Orden jerárquico**

  - Dato considerado:

  Servicios de "Ordenación Educativa" y "Planificacvión y escolarización".

  - Variable de aplicación:

  Personas titulares de jefaturas de servicio o puesto de rango similar.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

- **Art. 4.2 Organización, uso y utilización**

  - Dato considerado:

  Edificio colindante y que tiene acceso a través de la cubierta.

  - Variable de aplicación.

  Edificio que,sea colindante y tenga posibilidad de acceso a través de la cubierta.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 2

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE MARIA GARCIA MENACHO	23/12/2020	PÁGINA 1/3
	AMALIA PEREZ RIOS		
VERIFICACIÓN	Pk2jmAJPBNR7SX4DBC5FYBAMYRY2S9	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- **Art. 4.3 Ocupación y contenido**

  - Dato considerado:

  número de personas empleadas públicas 70 y número de personas visitantes inferior a 25.

  - Variable de aplicación.

  Inmueble que no supera las condiciones ide número de personas de empleadas públicas ni de número de personas visitantes, ndicadas en el punto anterior.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

- **Art. 4.4 Ubicación**

  - Dato considerado:

  Edificio ubicado en Cádiz capital

  - Variable de aplicación.

  Edificio ubicada en capital de provincia y con una población superior a 100,000 habitantes.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 3

- **Art. 4.5 Gestión**

  - Dato considerado:

  Se realizan gestiones puramente administrativas.

  - Variable de aplicación.

  No se considera.

  - Resultado obtenido:

  Nivel 1

Las marcas señaladas en la siguiente Tabla de Puntuación se corresponden con el nivel alcanzado en la evaluación de cada uno de los factores, conociéndose de esta forma los puntos que la Tabla les asigna. La suma de todos estos valores permite obtener la puntuación final y así en aplicación de la Tabla de Baremación asignar el nivel de catalogación al edificio.

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE MARIA GARCIA MENACHO		23/12/2020	PÁGINA 2/3
	AMALIA PEREZ RIOS			
VERIFICACIÓN	Pk2jmAJPBNR7SX4DBC5FYBAMYRY2S9	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma		

TABLA DE PUNTUACIÓN

	Orden Jerárquico	Organización uso y utilización	Ocupación y contenido	Ubicación	Gestión
N-5	**30**	**16**	**8**	**8**	**8**
N-4	**8**	**8**	**6**	**4**	**4**
N-3	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**
N-2	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**
N-1	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
N-0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TABLA DE BAREMACIÓN

Nivel	Puntos
-RE-5.	Más de 35
-RA-4.	De 26 a 35
-RA-3.	De 16 a 25
-RM-2.	De 8 a 15
-RB-1.	**Menos de 8**

PUNTUACIÓN **6**

CATALOGACIÓN **RB-1**

Esta catalogación tendrá validez durante el tiempo en que se mantengan inalterables las circunstancias que han sido consideradas en la evaluación de los diferentes factores.

Sevilla, 14 de diciembre de 2020

COORDINADORA DE SEGURIDAD

JEFE SECCIÓN TÉCNICA
NSTALACIONES DE SEGURIDAD

Fdo.:Amalia Pérez Ríos

Fdo. José Mª García Menacho

C/Alberto Lista, nº 16 41003 Sevilla
correo electrónico: infoseguridad.cpal@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico