

## 5. Anuncios

### 5.2. Otros anuncios oficiales

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

*ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a información pública del expediente que se cita. (PP. 2284/2013).*

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28.11.97), y con el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27.12.00), por el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Territorial con objeto de autorizar la construcción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Comunidad de Bienes Membrillar-Las Lobas.

Domicilio: Aldea Los Consejos-Remolinos, núm. 6, El Membrillar, Iznájar (Córdoba).

Finalidad: Línea aérea de media tensión 25 kV y centros de transformación para distribución de energía a viviendas rurales y su posterior cesión a la Cía. Distribuidora, la cual deberá constar documentalmente.

Situación: Paraje «El Membrillar-Las Lobas».

Características:

Término municipal de Cuevas de San Marcos (Málaga):

Tipo de línea: De distribución aérea.

Tensión de la línea: 25 kV.

Número de circuitos: 1.

Tipo de conductor: Aleación aluminio-acero de 54,6 mm<sup>2</sup> de sección.

Núm. conductores por fase: 1.

Núm. apoyos: 4.

Tipo de apoyos: Metálicos galvanizados tipo RU, normalizados.

Aisladores: Cadenas de tres elementos de vidrio de tipo U 40 BS.

Longitud de la línea: 657 metros.

Término municipal de Iznájar (Córdoba):

Tipo de línea: De distribución aérea.

Tensión de la línea: 25 kV.

Número de circuitos: 1.

Tipo de conductor: Aleación aluminio-acero de 54,6 mm<sup>2</sup> de sección.

Núm. conductores por fase: 1.

Núm. apoyos: 15.

Tipo de apoyos: Metálicos galvanizados tipo RU, normalizados.

Aisladores: Cadenas de tres elementos de vidrio de tipo U 40 BS.

Longitud de la línea: 3.282,08 metros.

Centros de transformación: 5 centros de transformación tipo intemperie de 50 kVA.

Términos municipales afectados: Cuevas de San Marcos (Málaga) e Iznájar (Córdoba).

Referencia expediente: AT-13763.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Avda. Juan XXIII, 82, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 26 de agosto de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.