

## 5. Anuncios

### 5.2. Otros anuncios oficiales

#### CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

*Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del Proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería) (PP. 647/2020).*

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública del proyecto de adecuación de la línea aérea 132 kV. S/C Hornos Ibéricos-Toyo entre los apoyos 87 y 88 para la entrada-salida a nueva Subestación Calaspasol cuyas principales características, así como la relación de bienes y derechos afectados, son las siguientes:

Titular: Edistribución Redes Digitales, S.L.U., CIF B-82846817.

Domicilio: Avda. de la Borbolla, núm. 5, 41004 Sevilla.

Características principales: Construcción, montaje y conexión de nuevo apoyo (núm. 87 bis) intercalado entre los apoyos existentes núms. 87 y 88, para hacer entrada/salida a la línea de evacuación autorizada con núm. de expediente LAT-6792 conecta a la subestación Calaspasol.

Coordenadas U.T.M. aprox: X= 576.916,55 e Y= 4.092.919,81 del Huso 30.

Términos municipales afectados: Níjar.

Núm. de apoyos: 1.

Tipo: Aérea con hilo de tierra.

Tensión de servicio: 132 kV.

Longitud total de vano afectado: 462,88 m.

Conductores: D-450+ Hilo de tierra (OPGW-48).

Aislamiento: Composite (CS-120-SB 650/4500).

Características del apoyo: Metálico de celosía de 15 m de altura con cruceta de simple circuito y montaje a tresbolillo, abierta para hacer entrada-salida+cuatro crucetas auxiliares (AF-X132kV 40-15 ESP).

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados, cuya relación se inserta al final de este anuncio.

El proyecto de instalación podrá ser examinado en esta Delegación del Gobierno, Servicio de Industria, Energía y Minas, sito en C/ Hermanos Machado, 4, Edif. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.º piso, despacho 21, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, o bien telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url:

[www.juntadeandalucia.es/transparencia.html](http://www.juntadeandalucia.es/transparencia.html).

Asimismo se podrán formular las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 3 de marzo de 2020.- La Delegada del Gobierno, M.<sup>a</sup> Isabel Sánchez Torregrosa.

**RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA 132 KV S/C HORNOS IBÉRICOS-TOYO ENTRE LOS APOYOS 87 Y 88 PARA LA ENTRADA-SALIDA A NUEVA SUBESTACIÓN CALASPASOL EN EL T.M. DE NIJAR (ALMERÍA) EXPTE.: NI 4958-6999**

Nº PLAS/PROY.	DATOS CATASTRALES							ZONA DE SERVIDUMBRE		APOYOS		OCUPACIÓN TEMPORAL (m2)	
	Titular	Pol	Parc.	T.M.	Paraje	Uso área afectada	Ref. Catastral	Long. (m)	Sup. (m <sup>2</sup> )	Ap. (nº)	Sup. (m <sup>2</sup> )	APOYOS	SERV. PASO
1	HEREDEROS DE MAXIMILIANO TRISTAN BARÓN	64	51	NIJAR	LAS LOMILLAS	Labor/ Labradío seco	04066A064000510000HW	SERVIDUMBRE EXISTENTE	87 BIS	36,00	500,00	12,00	