

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y sobre el procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada de varios proyectos fotovoltaicos en Trigueros, Gibraleón, San Juan del Puerto y Huelva (Huelva). (PP. 3693/2021).

Habiendo sido solicitadas por el promotor Bogaris PV44, S.L.U., las Autorizaciones Administrativa Previa y Ambiental Unificada, previstas en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, así como en la Instrucción conjunta 1/2021 de la Dirección General de Energía y de la Dirección General de la Calidad Ambiental, encontrándose en trámite la AAU/HU/020/21, 14972-AT y 14973-AT, se someten a información pública:

Modificado de anteproyecto subestación eléctrica SET Los Millares Promotores 30/220 kV. Ingeniero Industrial Francisco Ríos Pizarro firmado el 11.10.2021.

- Parque intemperie de tipo convencional.
- 1 posición de línea-transformador 220 kV.
- Transformador 30/220 kV 165 MVA.
- Sala prefabricada que albergará sala de armarios y sala de cabinas de media tensión.
- Emplazamiento parcela 6, polígono 29 en Gibraleón.
- Planta rectangular 1.583,71 m².
- Expediente 14972-AT.

Modificado de anteproyecto de línea eléctrica aéreo-subterránea a 220/66/50 kV SET Los Millares Promotores-SET Colón con E/S en SET La Luz en los tt.mm. de Gibraleón, San Juan Pto. Trigueros y Huelva (Huelva). Ingeniero Industrial M.^a Oliva Coca firmado el 8.10.2021.

- Circuito a 220 kV SET Los Millares Promotores a SET La Luz.
- Circuito a 220 kV SET La Luz a SET Colón.
- Circuito a 50 kV SET FV Colón I a SET Colón.
- Circuito a 66 kV SET FV Hinojos A a SET Torrearenillas (tramo compartido hasta SET Colón).
- Circuito a 66 kV SET FV Hinojos B a SET Torrearenillas (tramo compartido hasta SET Colón).
- Subterráneo, aéreo, simple, doble y cuádruple circuito+2 OPGW.
- Expediente 14973-AT.
- Longitud total tramos: 34.387 m.

Estudio de impacto ambiental de SET Los Millares Promotores 30/220 kV y línea eléctrica aéreo subterránea a 220/66/50 kV, Incoma Medio Ambiente, Ambientólogo Javier García Granja firmado el 11.10.2021.

- Extensión de 34.387 m.
- Tramitación ambiental AAU/HU/020/21.

00251986

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno y pueda formular al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), a través de la url:

<https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html>

En el supuesto de querer ejercer el derecho a la consulta presencial, se facilita el siguiente teléfono: 959 014 100 para concertar una cita previa.

Huelva, 25 de noviembre de 2021.- La Dirección General de Industria, Energía y Minas, P.D. (Resolución de 9.3.16, BOJA núm. 51, de 16.3.16), la Delegada del Gobierno, Bella Verano Domínguez.