

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 18 de septiembre de 2024, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada de la instalación eléctrica que se cita.

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a información pública el expediente incoado en esta Delegación Territorial, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Iberian Retail Bernesga 4, S.L.U. (CIF: B-90390816).
Domicilio: Avenida Charles Darwin, s/n, Pabellón Monorraíl, C.P. 41092 Sevilla.
Término municipal afectado: Puerto Real (Cádiz)/Jerez de la Frontera (Cádiz).
Finalidad de la instalación: Generación de energía renovable mediante tecnología solar fotovoltaica.

Características fundamentales:

Planta Solar IFV «San Patricio I» (50 MW) (AT-15259/22).

- Potencia de módulos FV (pico): 59,99 MWp.
- Potencia instalada (inversores): 49,83 MW.
- Potencia máxima de evacuación: 49,83 MW.

Generador fotovoltaico.

- Número de módulos bifaciales y potencia: 90.900 módulos de potencia 660Wp cada uno.
- Tipo de seguidores fotovoltaicos:
 - Seguidores horizontales 2Vx45.
 - Seguidores horizontales 2Vx30.
- Dirección del eje de giro: Norte-Sur.

Centros de transformación/potencia.

- Número de inversores a corriente alterna y valor de la potencia en kW:
 - 6 inversores de 4.200 kW.
 - 6 inversores de 4.105 kW.
- Configuración de planta: Cajas String con inversores centralizados en los centros de transformación.
- 2 Estaciones de potencia transformadores consistentes en:
 - 6 transformadores de 4.200 kVA.
 - 6 transformadores de 4.105 kVA.
 - 2 celdas de línea y 1 de protección cada estación de potencia.

00307768

Red de media tensión desde centros de transformación hasta subestación elevadora.
Circuito de interconexión en MT desde la salida de los CT (Power Station) hasta la subestación elevadora «Peñuela/San Patricio» 132/66/30 kV. Su secuencia de conexionado, longitudes y características del conductor los siguientes:

Línea MT 1.

- Origen: CT2.
- Final: CT1.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x150 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 165,48 m.

Línea MT 1.

- Origen: CT1.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x630 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 6.400,43 m.

Línea MT 2.

- Origen: CT3.
- Final: CT6.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x240 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 806,38 m.

Línea MT 2.

- Origen: CT6.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x630 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 5.195,15 m.

Línea MT 3.

- Origen: CT5.
- Final: CT4.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x240 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 440,47 m.

Línea MT 3.

- Origen: CT4.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x630 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 5.358,82 m.

Línea MT 4.

- Origen: CT7.
- Final: CT8.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x150 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 526,65 m.

Línea MT 4.

- Origen: CT8.
- Final: SET.
- Subterráneo.
- Características del cable: 3x(1x630 mm²) AI RHZ1 (S)-OL 18/30 kV 8.276,44 m.

Infraestructuras de evacuación.

Las infraestructuras de evacuación son las tramitadas por Iberian Retail Bernesga 2, S.L.U. (AT-15570/23), y son compartidas por los proyectos (AT-15259/22), (AT-15260/22) y (AT-15263/22).

Vías pecuarias afectadas.

| Vía Pecuaria afectada | Término municipal |
|---|----------------------|
| VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PATERNA | Puerto Real |
| CAÑADA REAL DEL CAMINO DE PATERNA | Puerto Real |
| CAÑADA REAL DEL CAMINO DE PATERNA | Jerez de la Frontera |
| CAÑADA REAL DE GIBRALTAR | Puerto Real |
| CAÑADA REAL DEL CAMINO DE MEDINA POR VENTA CATALANA | Puerto Real |

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el Servicio de Energía de esta Delegación Territorial, sito en calle Fernando el Católico, 3, Edificio Junta de Andalucía, 11004 Cádiz, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede la publicación del presente trámite de información pública en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde podrá accederse a la documentación presentada para su examen, y por el mismo período a través del siguiente enlace buscando por el número de expediente:
<https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html>

Cádiz, 18 de septiembre de 2024.- La Delegada, Inmaculada Olivero Corral.