5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 6 de junio de 2025, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización ambiental unificada de la instalación eléctrica de alta tensión que se cita.

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a información pública el expediente incoado en esta Delegación Territorial, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Statkraft Iberia Dos S.L. (CIF: B10891810).
Domicilio: C/ Rosario Pino, núm. 14, planta 15, 28020 Madrid.
Término municipal afectado: Tarifa (Cádiz).
Finalidad de la instalación: Generación de energía renovable mediante tecnología eólica e infraestructuras de evacuación de parques de generación de energía renovable mediante tecnología eólica.

Características fundamentales:
• Parque eólico «Arrebol» (AT-16009/25).
Potencia instalada: 36 MW.
Aerogeneradores.
• 5 aerogeneradores modelo Vestas EnVentus V172-7.2MW con las siguientes características:
◦ Potencia unitaria: 7,2 MW.
◦ Altura buje: 114 m.
• Los aerogeneradores irán instalados en las siguientes coordenadas:

Núm. Aerogenerador	X	Y
	UTM ETRS 89 HUSO 30 N	
ARR-01	265.103	3.992.439
ARR-02	265.263	3.992.817
ARR-03	265.545	3.993.177
ARR-04	265.767	3.993.639
ARR-05	265.608	3.994.046

Red de Media Tensión desde el parque eólico a la subestación.
Circuito de interconexión en MT desde la salida de los aerogeneradores hasta la subestación elevadora colectora «Puerto de la Cruz» 220/30kV mediante dos circuitos. Su secuencia de conexionado, longitudes y características del conductor son los siguientes:

00322278

- Circuito 1:
LSMT 1:
• Origen: ARR-05.
• Final: ARR-04.
• Subterráneo.
• Características del cable: 3x(1x150)Al+ H16 - XLPE 18/30 kV – L: 542 m Tramo en Plano (L: 599 m Tramo Corregido).

LSMT 2:
• Origen: ARR-04.
• Final: ARR-03.
• Subterráneo.
• Características del cable: 3x(1x500)Al+ H16 - XLPE 18/30 kV – L: 623 m Tramo en Plano (L: 684 m Tramo Corregido).

LSMT 3 :
• Origen: ARR-03.
• Final: SET.
• Subterráneo.
• Características del cable: 3x(1x400)Al+ H16 - XLPE 18/30 kV – L: 3.290 m Tramo en Plano (L: 3.485 m Tramo Corregido).

- Circuito 2:
LSMT 1:
• Origen: ARR-01.
• Final: ARR-02.
• Subterráneo.
• Características del cable: 3x(1x150)Al+ H16 - XLPE 18/30 kV – L: 564 m Tramo en Plano (L: 622 m Tramo Corregido).

LSMT 2:
• Origen: ARR-02.
• Final: SET.
• Subterráneo.
• Características del cable: 3x(1x630)Al+ H16 - XLPE 18/30 Kv – L: 3.741 m Tramo en Plano (L: 3.958 m Tramo Corregido).

Infraestructuras de evacuación.
Subestación elevadora SET «Colectora Puerto de la Cruz» 220/30 kV.
• Término municipal afectado: Tarifa (Cádiz).
• Tipo: Intemperie.
• Transformador trifásico 220/30 kV:
◦ Potencia 56/70 MVA.
◦ Tensión del devanado primario: 220±15% kV.
◦ Tensión del devanado secundario: 30 kV.
◦ Refrigeración: ONAN/ONAF.
◦ Grupo de conexión YNd11.
• Sistema de compensación síncrona.

Línea de evacuación LSAT 220 kV SET Colectora Puerto de la Cruz 220 kV - SET Puerto de la Cruz 220 kV.
• Término municipal afectado: Tarifa(Cádiz).
• Número de circuitos: 2.

00322278

- Número de conductores por fase: 1.
- Línea subterránea desde SET Colectora Puerto de la Cruz 220 kV - SET Puerto de la Cruz 220 kV:
  - Tipo: Corriente alterna trifásica.
  - Tensión nominal: 220 kV.
  - Longitud: 345,08 m.
  - Tipo conductor: RHZ1+2OL 127220 kV 1x2000 MAI+H250.
  - Cable fibra óptica PKP 48.

Vías pecuarias afectadas.

Vía Pecuaria afectada	Término municipal
Cordel de Ramos	Tarifa
Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina-Sidonia	Tarifa
Colada de la Jara	Tarifa

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el Servicio de Energía de esta Delegación Territorial, sito en calle Fernando el Católico, 3, Edificio Junta de Andalucía, 11004 Cádiz, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede la publicación del presente trámite de información pública en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde podrá accederse a la documentación presentada para su examen, y por el mismo período a través del siguiente enlace buscando por el número de expediente:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html

Cádiz, 6 de junio de 2025.- La Delegada, María Inmaculada Olivero Corral.

00322278