



Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE  
Secretaría General Técnica

**“CONTRATO DE OBRA PARA LA REFORMA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA EN EL EDIFICIO DE C/ STA. MARÍA LA BLANCA, 1 (PALACIO DE ALTAMIRA), SEDE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE.”**

**EXPEDIENTE: CCUL-272-2022; CONTR – 2022- 1130962**

**CONSULTA (Fecha 05-06-2023)**

**CONSULTA 1:**

Nos surge una duda sobre las mejoras del expediente del asunto. ¿Qué potencia frigorífica tienen los fan coils a sustituir?

**RESPUESTA 1:**

Siguiendo el Proyecto de Rehabilitación del Palacio de Altamira, el edificio cuenta con los tipos de unidades climatizadoras que se indican:

Unidad climatizadora monobloc 5000 frigorías/hora y 1000 m<sup>3</sup> hora  
Unidad climatizadora monobloc 7500 frigorías/hora y 2000 m<sup>3</sup> hora  
Unidad climatizadora monobloc 10000 frigorías/hora y 3000 m<sup>3</sup> hora  
Unidad climatizadora monobloc 15000 frigorías/hora y 4000 m<sup>3</sup> hora

