



DUDAS LICITADORES

EXPEDIENTE: CONTR 2023 960721

TÍTULO: RENATURALIZACIÓN DEL PARQUE DEL BOTICARIO PARA SENSIBILIZACIÓN, PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ALMERÍA.

TIPO DE CONTRATO: OBRA

PROCEDIMIENTO: ABIERTO



Pregunta 3: ¿Podrían facilitar el esquema unifilar del proyecto?

Respuesta: El esquema unifilar es algo que forma parte de unidad de ejecución prevista en el proyecto, concretamente:

"CAPÍTULO 8 ALUMBRADO PÚBLICO

ADE01 ud Adecuación cuadro existente

Cuadro de mando completo ajustado a Normativa vigente y a los circuitos indicados en los planos, la partida incluye: envolvente, cierre, puesta a tierra interior y exterior incluida pica y conductor de cobre, protección contra sobretensiones, protección diferencial rearmable de cada circuito, protección magnetotérmica general, de cada circuito y de los circuitos de mando, reloj astronómico, cableado, toma de corriente schuko y punto de luz led, candado tipo en-desca, etiqueta energética y esquema unifilar. Incluye adaptaciones necesarias en equipo de medida (trafos de intensidad u otros) para adecuar la potencia contratada según indicaciones de la Dirección de obra. Completamente instalado y funcionando para las instalaciones proyectadas y existentes en el parque."

Esto es, es parte del objeto del contrato: lo tiene que hacer la adjudicataria. No es nada atinente al PCAP y al expediente de licitación.

