

ACLARACIONES RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN DE LAS PLATAFORMAS PASARELA GMAO y ANALÍTICA de DATOS, PILOTO DE INTEGRACIÓN CON SENSORIZACIÓN SCADA y ENTORNO TECNOLÓGICO COMPLEMENTARIO PARA GEMELO DIGITAL. Expediente: CONTR/2024/0000497270. T-AA4103/OSV0-50000027807

<i>Fecha de actualización</i>	<i>09 de Julio de 2024</i>
CONSULTA	OBSERVACIONES
<u>PREGUNTA 1</u> Condiciones de ejecución (pag32) Agradeceríamos confirmar si el siguiente planteamiento es aceptable. Se garantiza el cumplimiento de las soluciones sw a ofertar respecto al ENS, Sin embargo no es posible asumir el coste de una auditoría dentro del alcance del proyecto. Si se quiere realizar dicha auditoría la AOJPA debería contratarla.	Es correcto el planteamiento, aunque sin perjuicio de que el adjudicatario deberá siempre justificar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) según pliego PT.
<u>PREGUNTA 2</u> Experiencia Ciudadano (pag 24) Para atender este objetivo se proporciona a través de un API toda la información y los datos recolectados por el middleware que permita definir la experiencia del ciudadano, pero no se incluye en el alcance un portal que permita acceder a los ciudadanos.	El portal BIM web no está en el alcance de esta licitación



<p><u>PREGUNTA 3</u></p> <p>Volumetría: No hay volumetría de las fuentes de información, sean respecto a a los dispositivos o sensores a suministrar. Tampoco sobre los elementos existentes (sensores, medidores, escaleras mecánicas, protecciones....). Esto impide dimensionar los costes del servicio SaaS.</p>	<p>La volumetría de las fuentes de información se determinará en el Plan de Sensorización IoT y energética que deberá redactar el adjudicatario de la actividad B.2. Sum. Monitorización y sensorización de instalaciones y espacios de Trambahía y Metropolitano de Granada del lote 2. Y en función de este se dimensionará la actividad B.2.2. Instalación y despliegue de la infraestructura IoT y por ello, la forma de abono de esta unidad es por partida alzada a justificar.</p>
<p><u>PREGUNTA 4</u></p> <p>Existe una estrecha vinculación entre los Lotes 1 y 2. Es posible que sean adjudicados por separado.. Particularmente parece difícil aceptar el Lote 2 por si solo sin el 1.</p>	<p>Formalmente según pliego es posible. Aunque en la evaluación técnica de las ofertas se valorara la coherencia y el alineamiento de las ofertas que concurren conjuntamente al lote 1 y lote2, al estar vinculadas.</p>