

COMUNICACIÓN INTERIOR

Ntra. Ref.: SPA/DPA/RRR

Fecha: la de la firma

Su Ref.: VP 1411/2022

Asunto: Respuesta a Consulta

Remitente: SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL)

Destinatario: DEPARTAMENTO DE VÍAS PECUARIAS

Ref.: SPA/DPA/RRR

Expediente: C/SE/0744/2023 -9

Actividad: SUSTITUCIÓN DE LAMT ALCOLEA_RO 15 KV DE LA SUBESTACIÓN ALCOLRIO POR S/C LA-110

Promotor: EDISTRIBUCIÓN DE REDES DIGITALES S.L.U.

Municipio: TOCINA Y VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA)

En relación a su escrito de 25 de septiembre de 2023 por el que se solicita se determine la necesidad de apertura de procedimiento de Autorización Ambiental Unificada relativo a su expediente **VP 1411/2022**, se informa lo siguiente:

PRIMERO.- De acuerdo con el Anexo I de la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental*, la citada infraestructura se podría encuadrar en los siguientes epígrafes:

CATEGORÍA	ACTUACIÓN	INSTRUMENTO
2.15	Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica, no incluidas en la categoría 13.7, en cualquiera de los siguientes casos: a) Líneas aéreas de longitud superior a 15.000 m. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m. b) Líneas subterráneas de longitud superior a 15.000 m siempre que discurren por suelo no urbanizable.	AAU
2.17	Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica, no incluidas en las categorías 2.15 y 13.7, en cualquiera de los siguientes casos: a) Líneas aéreas de longitud superior a 1.000 m. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza	CA





CATEGORÍA	ACTUACIÓN	INSTRUMENTO
	más de 100 m. b) Líneas subterráneas de longitud superior a 3.000 m siempre que discurren por suelo no urbanizable.	
13.7	Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: c) Líneas eléctricas para el suministro de energía eléctrica cuya longitud sea superior a 1.000 metros o que supongan un pasillo de seguridad sobre zonas forestales superior a 5 metros de anchura.	AAU

SEGUNDO.- Dado que la sustitución de la línea aérea tiene una longitud proyectada de 2.374 metros, y teniendo en cuenta que la sustitución no se desvía de la traza más de 100 m., se puede concluir que la actividad no está sometida a Autorización Ambiental Unificada conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión de la calidad ambiental.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Para cualquier aclaración o consulta sobre el tema deberá dirigirse al Departamento de Prevención Ambiental de esta Delegación Territorial. Le ruego que en su contestación haga referencia al número de expediente **C/SE/0744/2023 -9**.

EL JEFE DE SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Fdo.: Ricardo Olivera García

FIRMADO POR	RICARDO OLIVERA GARCIA	15/03/2024	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	PK2jmRBF63E2JRZMP52SBAPXXL4HGQ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	